

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Челябинска им. Н.А.Худякова»  
(«МАОУ СОШ № 30» г. Челябинска)

Володарского ул., д. 20, Челябинск, 454080  
Тел./факс (351) 263-14-54. E-mail: [school30.07@mail.ru](mailto:school30.07@mail.ru)  
ОКПО 36922264, ОГРН 1027403873530  
ИНН 7453045404, КПП 745301001

14.04.2023

№ 32

В МКУ «ЦОДОО г. Челябинска»

Информация

МАОУ «СОШ №30 г. Челябинска», юридический и фактический адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Володарского, 20, в лице директора Шадриной Е.В., сообщает, что:

1. Требования предписания № 476/1/1 от 31.05.2021 г. по зданию МАОУ «СОШ № 30 г Челябинска (филиал) по адресу: п. Мелькомбинат 2, участок 1, д.26 выполнены полностью.
2. Требования предписания № 477/1/1 от 31.05.2021 г. по зданию МАОУ «СОШ № 30 г. Челябинска» по адресу: ул. Володарского, 20 выполнены, за исключением п.1 (замена линолеума в коридоре 4 этажа). Сметная документация подготовлена, заявка на финансирование отправлена в Комитет по делам образования города Челябинска. Срок исполнения предписания продлен до 01.09.2023

Директор



Е.В.Шадрина

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Челябинской области  
ул. Пушкина, 68, г. Челябинск, 454091.  
тел. (351)239-70-45, факс (351)264-78-57, E-mail: [gpn@blaze.uu.ru](mailto:gpn@blaze.uu.ru).

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

ул. Тагильская, 24-А, г. Челябинск, 454084,  
тел./факс (351) 791-29-64, 790-27-57, [gpn\\_chel@mail.ru](mailto:gpn_chel@mail.ru)

**Предписания № 477/1/1**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №30 города Челябинска им. Н.А. Худякова»

(полное наименование юр. лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области подполковника внутренней службы Огорокова А.В. № 476 от 30.03.2021 г., ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «21» мая 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по «31» мая 2021 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору Токаревой О.А. здания, помещений и территории Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №30 города Челябинска им. Н.А. Худякова» (далее по тексту МАОУ «СОШ №30 г. Челябинска им. Н.А. Худякова»), расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Худякова, 22, совместно с Директором МАОУ «СОШ №30 г. Челябинска им. Н.А. Худякова» Шадриной Екатериной Вячеславовной, заместителем директора по АХЧ МАОУ «СОШ №30 г. Челябинска им. Н.А. Худякова» по АХЧ Цыгановым Дмитрием Александровичем,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Отделка пола в коридоре 4го этажа помещения № 5 по тех. паспорту выполнена горючим материалом (линолеум). Материалы о соответствии требованиям пожарной безопасности не представлены.	Основание: ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 28 ст. 134 ч.6	01.09.2022	
2.	Отделка стен в кабинете «иностранного языка» (помещение № 13 по тех. паспорту) на 3м этаже выполнена горючим материалом (бумажные обои). Материалы о соответствии требованиям пожарной безопасности не представлены.	Основание: ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 29 ст. 134 ч.6	01.09.2022	

Вход № 162  
«31» 05 2021 г.  
подпись

3.	Отделка стен в кабинете «учительская» (помещение № 18 по тех. паспорту) на 3м этаже выполнена горючим материалом (бумажные обои). Материалы о соответствии требованиям пожарной безопасности не представлены.	Основание: ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 29 ст. 134 ч.6	01.09.2022	
4.	Отделка стен в музыкальном зале (помещение № 51 по тех. паспорту) на 1м этаже выполнена горючим материалом (панелями МДФ). Материалы о соответствии требованиям пожарной безопасности не представлены.	Основание: ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 29 ст. 134 ч.6	01.09.2022	
5.	На лестнице эвакуационного выхода с северной стороны здания на 1м этаже, отсутствуют ограждения с поручнями, (высота лестницы более 45 см).	Основание: ст. 4, ст.6, ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13330.2020;	01.09.2022	
6.	На прямых у окон подвала установлены глухие решетки на окнах.	Основание: пп. Г п. 16 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	01.09.2022	
7.	Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ), утверждаемый руководителем организации.	Основание: п. 54 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	01.09.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в установленный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Государственный инспектор города  
Челябинска по пожарному надзору  
(должность государственного инспектора)

Токарева О.А.  
(фамилия, инициалы)

«31»

мая 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МАОУ «СОШ №30 г.  
Челябинска им. Н.А. Худякова»  
(должность)

Шадрина Е.В.  
(фамилия, инициалы)

Шадрина  
(подпись)  
"31" мая 2021 г.

Единый телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области (351) 239-99-99